

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA


VOHEK
 Typpi LUJA M125P.0
 Sstl 3434700
 U_n 400V 50Hz EN 61439-3
 I_n 25A IP 34 No 110 0082
CE
 MADE IN FINLAND



HUOMI Kytkentämuutos
vikavirrassa, 12.2.2014

Rakennemuutos,
14.5.2020

KESKUS		NRO	NIMITYS	A / A	KW	mm ²
SINETÖINTIMAHDOLLISUUS			PÄÄMAADOITUSKISKO			
KESKUKSESSA TILAVARAUS YLJÄNNITTESUOJALLE			KESKUKSEN ULKOPUOLELLA			
SYÖTTÖLIITTIMET Al/Cu 35 mm ²						
PÄÄKYTKIN JA PÄÄVAROKKEET				/25A		
KESKUKSESSA TILAVARAUS YLJÄNNITTESUOJALLE						
1F1 PISTORASIA 1X16A+N+PE				C16		
1F2 PISTORASIA 1X16A+N+PE				C16		
1F3 PISTORASIA 3X16A+N+PE				C16		
VIKAVIRTA-SUOJA 40A 30mA						
L, N, PE						



Rakennuskohde		Pitrususnimi: Kokoo-panokuva	
Sähkönumero 3434700	Tyyppi LUJA M125P.0	Pitrususnumero: 3434700C	
EN 61 439 - - 3	Suojaus sähköiskuiltä Suojaluokka 1	Piiri	tn / 30.4.2010
Nimellisjännite U _n = U _i 400 V	Kotelointiluokka IP 34	Muut	mt / 14.5.2020
Nimellisaajuus 50 Hz	Jakeluajastelema TN-	Pvm.	
Nimellisvirta I _n 25 A	EMC-käyttöympäristö A ja B		
Oikosulunkestävyys I _{ow} <10 kA	Paino 18kg Mitat 810 x 420 x 180 mm		

