

KESKUKSEN SYVYYS 180 mm

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

VOHEK

Tyyppi LUJA M125YLI.0
SstI 3434708
U_n 400V 50Hz EN 61439-3
I_n 25A IP 34 No 410 0001
MADE IN FINLAND

FI CE

HUOM! Kytkentämuutos
vikavirrassa, 12.2.2014



KESKUS	NRO	NIMITYS	A / A	kW	mm²
		PÄÄMAADOITUSKISKO			
		KESKUKSEN ULKOPUOLELLA			
		KESKUKSESSA YLIJÄNNITESUOJA			
		SYÖTTÖLIITTIMET Al / Cu 35 mm²			
		PÄÄKYTKIN JA PÄÄVAROKKEET	/25A		
	1F1	PISTORASIA 1x16A+N+PE	C16		
	1F2	PISTORASIA 1x16A+N+PE	C16		
	1F3	PISTORASIA 3x16A+N+PE	C16		
		VIKAVIRTASUOJA 40A 30mA			
	L, N, PE				

Rakennuskohde	Sähkönumero 3434708	Tyyppi LUJA M125YLI.0	Piirrustusnimi:	Kokoonpanokuva
	EN 61 439 - 3	Suojaus sähköiskuilta Suojausluokka 1	Piirrustusnumero:	3434708B
	Nimellisjännite Un = Ui 400 V	Kotelointiluokka IP 34		
	Nimellistaajuus 50 Hz	Jakelujärjestelmä TN-	Piirt.	tn / 24.4.2013
	Nimellisvirta In 25 A	EMC-käyttöympäristö A ja B	Muut.	tr / 12.2.2014
	Oikosulunkestävyys Icw <10 kA	Paino 18kg Mitat 810 x 420 x 180 mm	Pvm.	

VOHEK